

gasskoblinger

innsendt pakke

NO



viega

innholdsfortegnelse

1	Produktgruppebeskrivelse	3
2	Sertifikater	5
3	Z-mål	8
4	Avtrykk	10

Produktgruppebeskrivelse

Gasskoblinger av metall. Alle komponenter har høy termisk motstand (HTB) og er kontrollert for tetthet. Direkte kombinerbar med alle Viega presskoblingssystemer for gass. Mulig med ytterligere kombinasjoner med tilkobling av G-, R- og Rp-gjenge.

Merking

Produsent, rørdimensjon, batchnummer, gul runding ved pressende

Presskobling med SC-Contur

Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.

Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med trykkluft eller inertgasser:

Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI

Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

Tetningselementer

HNBR (hydrogenert akrylnitrilbutadiengummi), gul, ferdig montert

Dimensjon

D½ –2, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

Verktøy

Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

bruksområder

Gasser i henhold til DVGW-arbeidsark G 260

Merknad

Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenninger

Gasskoblinger kontrollert og godkjent iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW-arbeidsblad G 600).

Alle komponenter iht. DIN 3537-1 har høy termisk motstand (HTB) og er i samsvar med sikkerhetskonseptet til DVGW.

Driftsbetingelser for gass- og LPG-installasjoner (flytende petroleumsgass)

driftstemperatur -20°C til +70°C (-4 °F til +158 °F)

driftstrykk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

driftstrykket ved HTB krav 650°C (1202 °F)/30 minutter max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Materialer Presskoblinger

Rødgods

messing

støpejern

stål

rustfritt stål

Forbehold om endringer og feil!

De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.


Sertifikater

	ÖVGW certificate gas socket model G 2020.1T, model G 2016T
RUE Stroy	RUE Stroytechnorm Certificate Easytop, valves for drinking water and gas
	DVGW type examination certificate gas socket model G2016T
	DVGW type examination certificate gas socket model G2019T, G2019LT
	DVGW type examination certificate gas ball valve model G2101
	DVGW type examination certificate gas ball valve model G2101T
	DVGW type examination certificate thermal triggered shut-off valve
	EC type examination certificate gas filter
	DVGW type examination certificate Gas plug-in hose G2023
	DVGW type examination certificate gas ball valve 2670, 2671, 2671.3, 2671.5

	DVGW type examination certificate Profipress G-gas appliance ball valve
	DVGW type examination certificate gas connector G2024L
	DVGW type examination certificate flush-mounted gas socket model G2020.1T
	DVGW type examination certificate gas safety plug
	DVGW type examination certificate gas safety caps
	DVGW type examination certificate safety clamps and plates
	DVGW type examination certificate gas meter connector
	DVGW type examination certificate Gas meter ball valve
	DVGW type examination certificate Gas flow monitor type K 2649S
	DVGW type examination certificate Angle ball valve for two-pipe gas meters G2110
	DVGW type examination certificate Mounting unit for two-pipe meters with angle pattern ball valve

	DVGW type examination certificate gas flow monitor type K independent of position 2647.1S/2S
	DVGW type examination certificate Profipress G - gas flow controller 2641.2HT
	DVGW type examination certificate gas pressure regulator connection piece
	DVGW type examination certificate gas meter connecting fitting
	DVGW type examination certificate overflow cap, cap
	DVGW EU type examination certificate gas appliance ball valve model G2107.1T
	DVGW type examination certificate gas meter connector "Hirschgeweih"
	type examination certificate Megapress G gas ball valve
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCERTIFICATION Certificate of conformity Gas fittings


Z-mål



Profipress G tilkoblingskruekoblinger
- rødgods
Modell 2661


Artikkel	d	G	Z	L1	L2	NB
408 237	22	1 3/8	15	51	13	48
351 137	28	1 3/8	16	52	13	48

NB = nøkkelbredde



Tilkoblingsbend 90°
- rødgods
Modell 2614.5

Artikkel	R	Rp	Z	L1	L2
444 792	1	1	19	39	50



Profipress G tilkoblingsbend 90°
- rødgoods
Modell 2614.6

Artikkel	d	Rp	L1	L2	L3	Z1	Z2
475 079	22	¾	52	27	15	29	16
473 730	22	1	53	36	15	29	17
473 747	28	1	53	33	18	29	20

Avtrykk

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

57439 Attendorn

Germany

Phone: +49/2722/61-0

Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert, korrekt eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.